

Prospetto valido per un aula, da considerarsi valido per entrambe

Ognuno dei punti presa, la cui ubicazione è segnata sulla pianta, deve essere costituito da:

- 4 prese schuko 10/16A
- Cassette porta frutti

Le cassette lato finestre devono essere poste sotto il davanzale a 60 cm dal pavimento

E' bene che l'impianto prese nuovo venga ripartito su due linee e che ciascuna faccia capo ad un interruttore magnetotermico.

I due interruttori magnetotermici posso essere inseriti all'interno del quadro dell'aula dove sono disponibili due moduli.

I cavi posso essere passati sul controsoffitto e possono essere portati alla presa attraverso delle canalette passanti lungo i pilastri; dove è possibile, si possono anche passare all'interno del cartongesso attraverso tubo corrugato.

Di seguito un prospetto del materiale necessario.

Marca	Codice articolo	Descrizione	Elementi da utilizzare [n]
Legrand	680608	Contenitore da parete IP40 - 8 moduli orrizzontale (4+4)	10
Legrand	682777	Vela Prese energia Presa universale (schuko+bipasso) Presa 2P + T 10/16A 250V ac 2 Moduli	40
Bticino	F881NA/16	bt din45 - magnetot. 1P+N 16A 4,5kA	2